



## 性能評価書

昭和テクノフォーム株式会社  
代表取締役 北垣 直樹 様

平成 29 年 10 月 2 日付けで性能評価の申請を引受けた下記の件について、平成 29 年 3 月 31 日付国住指第 4475 号により国土交通大臣の認可を受けた当財団の性能評価業務規程に定める性能評価業務方法書に基づいて審査した結果、性能評価業務方法書の評価基準に適合しているものと評価します。

平成 29 年 11 月 16 日

東京都千代田区富士見二丁目 7 番 2 号

一般財団法人 ベターリビング

理事長 井上 俊之



### 記

1. 件 名

ビーズ法ポリスチレンフォーム充てん/鉄筋コンクリート造床の性能評価

[商品名：テクノスラブ(旧アロスラブ)]

2. 性能評価の区分

建築基準法第 2 条第七号

建築基準法施行令第 107 条第一号及び第二号

[床：2 時間(第一号)、1 時間(第二号)耐火性能]

3. 性能評価の対象

別添の通り

4. 性能評価の方法

防耐火性能試験・評価業務方法書に基づき実施

5. 性能評価の結果

本床は、上記 4. の業務方法書に定める評価基準に適合しているものと評価する。

6. 評価員名

菅原進一、上杉英樹、遊佐秀逸、萩原一郎、金城 仁